



УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Татаромаклаковская СШ»

С.В. Бунегин

«02» сентября 2024 года

МБОУ

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта.

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Татаромаклаковская средняя школа»
2. Адрес объекта:
606290, Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с.
Татарское Маклаково, ул. Набережная, д. 108
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1989
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: -
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажей, 2384,1 кв.м.
 - 3.4. Часть здания - этажей (или помещение на этаже), кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5000 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
5. Форма собственности: - муниципальная
6. Административно-территориальная подведомственность: - муниципальная
7. Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация
Спасского муниципального округа, 606280, Нижегородская область,
Спасский округ, с. Спасское, пл. Революции, д. 71

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

1. Наименование предоставляемых услуг:
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования
2. Плановая мощность – 296 человек
3. Форма оказания услуг – на объекте, на дому, дистанционно
4. Категория обслуживаемого населения - дети от 6,6 до 18 лет
5. Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с интеллектуальными нарушениями,
инвалиды с нарушением зрения

6. Численность детей-инвалидов в образовательной организации: - 0
 с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 ;
 инвалиды по зрению 0 ;
 инвалиды по интеллектуальному развитию 0 ;
 другие 0

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
 инклюзивное образование 0
 на дому 0
 дистанционно 0
 класс для детей с ОВЗ 0

III. Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Наличие сменных кресел-колясок	-
8	Наличие пандусов, поручней, подъемных платформ, раздвижных дверей	+
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	+
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	-
11	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	-

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги	+

	документов и др.	
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка	-
	обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	+
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	+
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

V. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении	Сроки выполнения
-------	--	------------------

	их доступности для инвалидов	
1	2	4
1.	1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	по мере поступления финансирования
2.	1. Наружная лестница должна иметь поручни с обеих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.	по мере поступления финансирования
	2. Пандус, дублирующий наружную лестницу должен иметь поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м расстояние между ними поручнями должно быть в пределах 0,9 – 1,0 м. 3. предусмотреть высоту порога двери входной наружной, который не будет превышать 1,4 см.	Выполнено
3.	1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон. 2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. 3. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней. 4. Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м.	по мере поступления финансирования
4.	1. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с	выполнено

	недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверей проёма.	
5.	<ol style="list-style-type: none">1. Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной.2. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечиваю связь с помещение постоянного дежурного персонала.3. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.	по мере поступления финансирования